Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области
(ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области")
Юридический адрес: 150054, г.Ярославль, ул.Чкалова д.4, Телефон: 73-62-69, факс 73-20-52
E-mail: mail@fguz.yar.ru, ОКПО 76534939, ОГРН 1057601089798, ИНН/КПП 7606053148/760601001

**ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР**

**Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.510110, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 29.03.2016 г.**

**УТВЕРЖДАЮ**
**Заместитель руководителя**
**испытательного лабораторного центра**

_____ **Ю.П.Карпова**

_____

**МП** 03 НОЯ 2023

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Угличском муниципальном районе" г.Углич

# ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
## № 2371

Фактический адрес места осуществления деятельности:
152613, Ярославская область, г. Углич, ул. Северная, д. 5
Наименование пробы (образца):
*Вода источников нецентрализованного водоснабжения:*
*вода из общественного колодца (д. Горки)*
*вода из общественного колодца (д. Малые Ченцы)*
*вода из общественного колодца (д. Большое Дьяконово)*
*вода из общественного колодца (д. Малое Дьяконово)*
*вода из общественного колодца (д. Иванцево)*
*вода из общественного колодца (с. Веретея, ул. Сиреневая)*
*вода из общественного колодца (с. Веретея, ул. Новая)*
*вода из общественного колодца (д. Угол)*
*вода из общественного колодца (д. Дуброва)*
*вода из общественного колодца (д. Сысоево)*
*вода из общественного колодца (с. Верхне-Никульское)*
*вода из общественного колодца (д. Споротково)*
*вода из общественного колодца (с. Лацкое, ул. Зеленая)*
*вода из общественного колодца (д. Никольское)*
*вода из общественного колодца (д. Ефаново)*
Пробы (образцы) направлены:
*Администрация Веретейского сельского поселения*
*Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. 15*
Дата и время отбора пробы (образца): *30.10.2023 10 ч. 30 мин.*
Дата и время доставки пробы (образца): *30.10.2023 17 ч. 00 мин.*
Сотрудник, отобравший пробы: *заместитель главы Веретейского сельского поселения Власов А.В.*
Цель отбора: *По договору № 108-2023 от 19.10.2023 г.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):
*Администрация Веретейского сельского поселения*
*Ярославская область, Некоузский район, п. Борок, д. 15*
Объект, где производился отбор пробы (образца):
*общественные колодцы Администрации Веретейского сельского поселения*
*Ярославская область, Некоузский район*
Код пробы (образца): *1.2.10.23.2371.15.1-15.15*
НД на методику отбора: *ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа", ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
*СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"*
Условия транспортировки: *автотранспорт, сумка-холодильник*

1.Результаты исследований распространяются на представленную пробу
2.Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то аккредитованного испытательного лабораторного центра

Протокол составлен в 2 экземплярах

к протоколу № 2371

Код образца (пробы): 1.2.10.23.2371.15.1-15.15

## Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 30.10.2023

Дата начала исследования: 30.10.2023

Дата окончания исследования: 02.11.2023

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| Рег. №: 15.1 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Горки) | | | | | |
| 1 | Хлориды (Cl-) | 25,5 ± 5,8 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 2 | Марганец (Mn, суммарно) | **0,51 ± 0,09** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 3 | Сульфаты (SO42-) | 88,8 ± 10,6 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 4 | Нитраты (NO3-) | 0,80 ± 0,24 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 5 | Железо (Fe, суммарно) | **0,76 ± 0,19** | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 6 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | **5,1 ± 1,1** | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.2 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Малые Ченцы) | | | | | |
| 7 | Хлориды (Cl-) | 6,80 ± 2,04 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 8 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,031 ± 0,009 | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 9 | Сульфаты (SO42-) | 50,50 ± 6,06 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 10 | Нитраты (NO3-) | 0,046 ± 0,014 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 11 | Железо (Fe, суммарно) | 0,25 ± 0,06 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 12 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,30 ± 0,08 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.3 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Большое Дьяконово) | | | | | |
| 13 | Хлориды (Cl-) | 9,77 ± 2,93 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 14 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,010 ± 0,003 | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 15 | Сульфаты (SO42-) | 23,90 ± 4,78 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 16 | Нитраты (NO3-) | 0,16 ± 0,05 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 17 | Железо (Fe, суммарно) | **0,66 ± 0,16** | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 18 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,50 ± 0,12 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.4 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Малое Дьяконово) | | | | | |
| 19 | Хлориды (Cl-) | 6,37 ± 1,91 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 20 | Марганец (Mn, суммарно) | **0,102 ± 0,025** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 21 | Сульфаты (SO42-) | 19,32 ± 3,86 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 22 | Нитраты (NO3-) | 0,32 ± 0,09 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 23 | Железо (Fe, суммарно) | **0,91 ± 0,23** | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 24 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,64 ± 0,16 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.5 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Иванцево) | | | | | |
| 25 | Хлориды (Cl-) | 29,75 ± 6,84 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 26 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,020 ± 0,008 | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 27 | Сульфаты (SO42-) | 91,48 ± 10,98 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 28 | Нитраты (NO3-) | 0,52 ± 0,15 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 29 | Железо (Fe, суммарно) | 0,055 ± 0,016 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 30 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,11 ± 0,03 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.6 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Веретея, ул. Сиреневая) | | | | | |
| 31 | Хлориды (Cl-) | 14,87 ± 4,46 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 32 | Марганец (Mn, суммарно) | **2,01 ± 0,36** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 33 | Сульфаты (SO42-) | 50,30 ± 6,04 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 34 | Нитраты (NO3-) | 0,69 ± 0,21 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 35 | Железо (Fe, суммарно) | **1,6 ± 0,3** | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 36 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,8 ± 0,2 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.7 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Веретея, ул. Новая) | | | | | |
| 37 | Хлориды (Cl-) | 80,8 ± 14,5 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 38 | Марганец (Mn, суммарно) | **0,12 ± 0,03** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 39 | Сульфаты (SO42-) | 49,82 ± 7,47 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 40 | Нитраты (NO3-) | 0,316 ± 0,095 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 41 | Железо (Fe, суммарно) | 0,050 ± 0,015 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 42 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,25 ± 0,06 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.8 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Угол) | | | | | |
| 43 | Хлориды (Cl-) | 38,25 ± 6,88 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 44 | Марганец (Mn, суммарно) | **1,22 ± 0,22** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 45 | Сульфаты (SO42-) | 41,66 ± 6,25 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 46 | Нитраты (NO3-) | 0,12 ± 0,03 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 47 | Железо (Fe, суммарно) | 0,085 ± 0,025 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 48 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,60 ± 0,15 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.9 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Дуброва) | | | | | |
| 49 | Хлориды (Cl-) | 8,92 ± 2,68 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 50 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,061 ± 0,015 | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 51 | Сульфаты (SO42-) | 11,70 ± 2,34 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 52 | Нитраты (NO3-) | 0,065 ± 0,019 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 53 | Железо (Fe, суммарно) | 0,22 ± 0,05 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 54 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,2 ± 0,4 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.10 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Сысоево) | | | | | |
| 55 | Хлориды (Cl-) | 8,07 ± 2,42 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 56 | Марганец (Mn, суммарно) | **0,84 ± 0,15** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 57 | Сульфаты (SO42-) | 40,78 ± 6,12 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 58 | Нитраты (NO3-) | 0,050 ± 0,015 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 59 | Железо (Fe, суммарно) | 0,050 ± 0,015 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 60 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,30 ± 0,07 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.11 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Верхне-Никульское) | | | | | |
| 61 | Хлориды (Cl-) | 9,4 ± 2,8 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 62 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,061 ± 0,015 | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 63 | Сульфаты (SO42-) | 22,5 ± 4,5 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 64 | Нитраты (NO3-) | 0,060 ± 0,018 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 65 | Железо (Fe, суммарно) | 0,08 ± 0,02 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 66 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,63 ± 0,16 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.12 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Спороткoво) | | | | | |
| 67 | Хлориды (Cl-) | 11,47 ± 3,44 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 68 | Марганец (Mn, суммарно) | 0,061 ± 0,015 | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 69 | Сульфаты (SO42-) | 23,22 ± 4,64 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 70 | Нитраты (NO3-) | 0,20 ± 0,06 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 71 | Железо (Fe, суммарно) | 0,120 ± 0,036 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 72 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,49 ± 0,12 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.13 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Лацкое, ул. Зеленая) | | | | | |
| 73 | Хлориды (Cl-) | 42,50 ± 7,65 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 74 | Марганец (Mn, суммарно) | **2,33 ± 0,42** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 75 | Сульфаты (SO42-) | 19,50 ± 3,83 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 76 | Нитраты (NO3-) | 0,36 ± 0,11 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 77 | Железо (Fe, суммарно) | 0,28 ± 0,07 | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 78 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,87 ± 0,22 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.14 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Никольское) | | | | | |
| 79 | Хлориды (Cl-) | 22,95 ± 5,28 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 80 | Марганец (Mn, суммарно) | **0,19 ± 0,05** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 81 | Сульфаты (SO42-) | 77,65 ± 9,32 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 82 | Нитраты (NO3-) | 0,59 ± 0,18 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| 83 | Железо (Fe, суммарно) | **0,367 ± 0,092** | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 84 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,67 ± 0,17 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |
| Рег. №: 15.15 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Ефаново) | | | | | |
| 85 | Хлориды (Cl-) | 4,7 ± 1,4 | не более 350 | мг/дм3 | ГОСТ 4245-72 |
| 86 | Марганец (Mn, суммарно) | **0,16 ± 0,04** | не более 0,1 | мг/дм3 | ГОСТ 4974-2014 |
| 87 | Сульфаты (SO42-) | 30,5 ± 4,6 | не более 500 | мг/дм3 | ГОСТ 31940-2012 |
| 88 | Нитраты (NO3-) | 0,46 ± 0,14 | не более 45 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 89 | Железо (Fe, суммарно) | **1,13 ± 0,28** | не более 0,3 | мг/дм3 | ГОСТ 4011-72 |
| 90 | Аммиак/аммоний-ион (NH3/NH4+) | 0,76 ± 0,19 | не более 1,5 | мг/дм3 | ГОСТ 33045-2014 |

Средства измерений, сведения о государственной поверке

| № п\п | Наименование, тип средства исследования (измерения) проб | Заводской номер | зедения о государственн поверке | Действителен до |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Спектрофотометр ПЭ-5400В | VEC1106034 | св. № С-ГД/21-09-2023/279811210 | 20.09.2024 |

Исследования проводили:

| | |
|---|---|
| Должность, Ф.И.О. | |
| Техник Волкова Т.А. | |

Код образца (пробы): 1.2.10.23.2371.15.1-15.15

## Микробиологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 30.10.2023
Дата начала исследования: 30.10.2023
Дата окончания исследования: 02.11.2023

| № п\п | Определяемые показатели | Результаты исследований | Гигиенический норматив | Единицы измерения | НД на методы исследований |
|---|---|---|---|---|---|
| Рег. №: 15.1 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Горки) | | | | | |
| 1 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 8 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 2 | Обобщенные колиформные бактерии | **2,6** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.2 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Малые Ченцы) | | | | | |
| 4 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 7 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 5 | Обобщенные колиформные бактерии | **2,6** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 6 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.3 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Большое Дьяконово) | | | | | |
| 7 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 5 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 8 | Обобщенные колиформные бактерии | **5** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 9 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.4 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Малое Дьяконово) | | | | | |
| 10 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 5 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 11 | Обобщенные колиформные бактерии | **1** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 12 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.5 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Иванцево) | | | | | |
| 13 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 7 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 14 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 15 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.6 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Веретея, ул. Сиреневая) | | | | | |
| 16 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 9 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 17 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 18 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.7 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Веретея, ул. Новая) | | | | | |
| 19 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 5 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 20 | Обобщенные колиформные бактерии | **3,3** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 21 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.8 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Угол) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 8 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 23 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 24 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.9 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Дуброва) | | | | | |
| 25 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 7 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 26 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 27 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.10 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Сысоево) | | | | | |
| 28 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 5 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 29 | Обобщенные колиформные бактерии | **8,3** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 30 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.11 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Верхне-Никульское) | | | | | |
| 31 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 4 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 32 | Обобщенные колиформные бактерии | **2,3** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 33 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.12 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Спороткoво) | | | | | |
| 34 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 3 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 35 | Обобщенные колиформные бактерии | **1** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 36 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.13 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (с. Лацкое, ул. Зеленая) | | | | | |
| 37 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 6 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 38 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 39 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.14 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Никольское) | | | | | |
| 40 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 9 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 41 | Обобщенные колиформные бактерии | **10** | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 42 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |
| Рег. №: 15.15 - Вода источников нецентрализованного водоснабжения: вода из общественного колодца (д. Ефаново) | | | | | |
| 43 | Общее микробное число (ОМЧ) (37+-1,0) 0С | 7,5 | не более 100 | КОЕ/см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 44 | Обобщенные колиформные бактерии | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1018-01 |
| 45 | E.coli | Не обнаружено | отсутствие | КОЕ/100 см3 | МУК 4.2.1884-04 |

Исследования проводили:

| | |
|---|---|
| Должность, Ф.И.О. | |
| Лаборант-микробиолог Кузнецова Н.А. | |
| Ф.И.О. заведующего лабораторией<br>Ямщикова Наталья Ивановна | |